



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemt看el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

Предписание № 55/1/26

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению «Детский дом «Ровесник»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

// директору Муниципального казенного учреждения «Детский дом «Ровесник»

Лариной Татьяне Александровне.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору №55 от 06 июля 2017 года, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994г. «О пожарной безопасности» №69-ФЗ с 10 часов 00 минут «25» июля 2017 по 12 часов 00 минут «01» августа 2017, проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, ру, капитаном внутренней службы Кравчуковой Анжелой Алексеевной Муниципального казенного учреждения «Детский дом «Ровесник», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 7.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Лариной Татьяной Александровной, заместителем директора Борщинской Викторией Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта: автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.	Ст. 4,54,83,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Постановления от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.	01.01.2018	

2	Покрытие полов (линолеум) не соответствует классу пожарной опасности материалов, применяемых на путях эвакуации в здании детского дома.	Ст. 4,151, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.01.2018	
3	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании гаража.	Ст. 4,54,83,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14 таб.1 п. 4. 1 НПБ 110-03; п. 6. 30 СНиП 21-02-99.	01.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка и
Новокузнецкого района по пожарному надзору Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«01» августа 2017

Предписание для исполнения получил:

директор Муниципального казенного учреждения
«Детский дом «Ровесник» Ларина Т. А. /и.о. гл.
ректора Горюшиной В. Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«01» августа 2017