



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

Предписание № 55/1/31

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению «Детский дом «Ровесник»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

//директору Муниципального казенного учреждения «Детский дом «Ровесник»

Лобыкиной Наталье Юрьевне.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №55 от «19» марта 2019 заместителя главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Кривошеева Михаила Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин «16» апреля 2019 до 11 час. 00 мин «25» апреля 2019, проведена проверка: государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Кравчуковой Анжелой Алексеевной, здания и территории, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 7.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: директор Лобыкина Наталья Юрьевна, и. о. директора Борщинская Виктория Юрьевна, заместитель директора по административно – хозяйственной работе Самаковская Дина Викторовна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.10.2019	

2	Не проводится периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.10.2019	
3	Пожарные шкафы, не обеспечены опломбированием и фиксацией в закрытом положении.	п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.10.2019	
4	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.10.2019	
5	Объект защиты с ночным пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).	п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.10.2019	
6	Объект защиты с ночным пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.10.2019	
7	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
8	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности на пожарных кранах.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
9	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	

	электропитания рабочего освещения (неисправно).			
1 0	Не проведена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре (столовая, прачечная, мастерская).	п.49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
1 1	Направление движения к пожарным гидрантам являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
1 2	Не обеспечено исправное состояние установки противопожарной защиты в мастерской в подвале (система пожаротушения). Модули водяного пожаротушения отключены.	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
1 3	Допущен перевод установки пожаротушения с автоматического пуска на ручной.	п.62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
1 4	Устройство ручного пуска системы пожаротушения не имеет защиты от случайного приведения ее в действие и механического повреждения.	ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.10 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.10.2019	
1 5	Помещения кладовых в складском помещении для хранения продуктов питания в подвале не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 4,6, ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2019	

1 6	Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.	п.62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
1 7	Пост дежурного не обеспечен ручными электрическими фонарями.	п.65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	
1 8	В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ); п.13.14.13 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.10.2019	
1 9	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещениях для хранения продуктов питания (в картонных коробках мешках).	ст. 4,6,52,59,88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям .	01.10.2019	
2 0	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по размеру и объемно-планировочным решениям). Допущена установка перегородки на лестничной площадке со 2-го этажа.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной

безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
Новокузнецкого района по пожарному надзору

Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

Предписание для исполнения получил (а):

✓

(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2019



(подпись)

«25» апреля 2019

✓

(подпись)